

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample Type : Cooling Water

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 06/03/2560

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 08/03/2560

Analytical Date : 08 - 18/03/2560

Report Date : 20/03/2560

Report No. : RS05803/60

| Parameters | Unit | Method | TS06726 /60 |
|------------------|-------|--------------------|---------------|
| | | | Cooling Water |
| Legionella spp. | CFU/L | ISO 11731-2 : 2004 | not detected |
| Sample Condition | | Observation | ใส |

Miss SIRIWAN HUSAWONG

Analyst

ท - 245 - อ - 6310

20/03/2560

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Technical Manager

ท - 245 - ค - 6309

20/03/2560

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.