

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/03/2560

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 08/03/2560

Analytical Date : 08 - 18/03/2560

Report Date : 20/03/2560

Report No. : RS05798/60

Parameters	Unit	Method	TS06717 /60
			AHU ห้องผ่าตัด
<i>Legionella spp.</i>	CFU/L	ISO 11731-2 : 2004	not detected
Sample Condition		Observation	เหลือจางงุ่น

Miss SIRIWAN HUSAWONG

Analyst

ว - 245 - จ - 6310

20/03/2560

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Technical Manager

ว - 245 - ค - 6309

20/03/2560

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/03/2560

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 08/03/2560

Analytical Date : 08 - 18/03/2560

Report Date : 20/03/2560

Report No. : RS05799/60

Parameters	Unit	Method	TS06718 /60
			AHU ฝ้าป่วยใน
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731-2 : 2004	not detected
Sample Condition		Observation	น้ำตาลขุ่น

Miss SIRIWAN HUSAWONG

Analyst

ท - 245 - ๑ - 6310

20/03/2560

Miss REWADEE SIRMONGKOL

Technical Manager

ท - 245 - ๑ - 6309

20/03/2560

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : ลูกค้า

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/03/2560

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 08/03/2560

Analytical Date : 08 - 18/03/2560

Report Date : 20/03/2560

Report No. : RS05800/60

Parameters	Unit	Method	TS06719 /60
			AHU ศูนย์อาหาร M Dent
<i>Legionella spp.</i>	CFU/L	ISO 11731-2 : 2004	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Miss SIRIWAN HUSAWONG

Analyst

ว - 245 - จ - 6310

20/03/2560

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Technical Manager

ว - 245 - ค - 6309

20/03/2560

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : ลูกรัก

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/03/2560

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 08/03/2560

Analytical Date : 08 - 18/03/2560

Report Date : 20/03/2560

Report No. : RS05801/60

Parameters	Unit	Method	TS06720 /60
			FCU ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731-2 : 2004	not detected
Sample Condition		Observation	ใส

Miss SIRIWAN HUSAWONG

Analyst

ว - 245 - จ - 6310

20/03/2560

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Technical Manager

ว - 245 - ค - 6309

20/03/2560

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.

Analysis/Test Report

Customer Name : บริษัท เท็คแมน (ไทยแลนด์) จำกัด

Address : 15 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

Sampling Site : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Sample Type : น้ำใช้

Sampling by : ลูกรัก

Sampling Method : Grab

Sampling Date : 05/03/2560

Sampling Time : 10:30 น.

Received Date : 08/03/2560

Analytical Date : 08 - 18/03/2560

Report Date : 20/03/2560

Report No. : RS05802/60

Parameters	Unit	Method	TS06721 /60
			ภาคแอร์ชั้น 1
Legionella spp.	CFU/L	ISO 11731-2 : 2004	not detected
Sample Condition		Observation	เหลือจางุ่น

Miss SIRIWAN HUSAWONG

Analyst

ว - 245 - ก - 6310

20/03/2560

Miss REWADEE SIRIMONGKOL

Technical Manager

ว - 245 - ก - 6309

20/03/2560

Reported results refer to submitted sample only.

Test report shall not be reproduced except in full, without written approved of the laboratory.