

ส่วนที่ 2: สถานศึกษาปลอดภัย

2.19 มีห้องส้วม (ที่ถ่ายอุจจาระ และที่ถ่ายปัสสาวะ) และอ่างล้างมือสำหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย – หญิงที่พอเพียง

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีห้องถ่ายอุจจาระชายจำนวน 159 ห้อง ห้องน้ำหญิงจำนวน 195 ห้อง ที่ถ่ายปัสสาวะชายจำนวน 175 ห้อง อ่างล้างมือชายจำนวน 120 อ่าง อ่างล้างมือหญิงจำนวน 150 อ่าง โดยได้คำนวณตามเกณฑ์ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522 ซึ่งเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา

จำนวนห้องน้ำ	ชาย	หญิง
ห้องถ่ายอุจจาระ	159	195
ที่ถ่ายปัสสาวะ	175	-
อ่างล้างมือ	120	150

จำนวนบุคลากรและนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563

จำแนก	ชาย	หญิง	รวม (คน)
อาจารย์	64	92	156
นักศึกษา	179	382	561
บุคลากร	299	1,007	1,306
รวม	542	1,481	2,023

วิธีคิดสัดส่วนของห้องส้วมต่อจำนวนจำนวนบุคลากรและนักศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด

จำนวน อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร	ห้องส้วม		อ่างล้างมือ
	ห้องอุจจาระ	ห้องปัสสาวะ	
1. ชาย 500 คนแรก	10	10	10
2. ชาย 1,000 คน (ชายเกิน 500 คน ทุก 100 คน เพิ่มอย่างละ 1 ที่)	15	15	15
3. หญิง 500 คนแรก	10	-	10
4. หญิง 1,000 คน (หญิงเกิน 500 คนทุก 100 คน เพิ่มอย่างละ 2 ที่)	20	-	20

- ดังนั้น 1. จำนวนห้องถ่ายอุจจาระที่ต้องการ ชาย 11 ห้อง หญิง 40 ห้อง
2. จำนวนห้องถ่ายปัสสาวะที่ต้องการ ชาย 11 ห้อง หญิง 0 ห้อง
3. จำนวนอ่างล้างมือที่ต้องการ ชาย 11 ห้อง หญิง 40 ห้อง

สรุปว่า ห้องส้วมมีจำนวนเพียงพอต่อจำนวนบุคลากรและนักศึกษาที่เข้ามาใช้งานภายในอาคาร

